



Hedehusene Østre Vandværk

Østergade 4
2640 Hedehusene

Att.: Poul-Henrik Larsen

Registrernr.: **A79294**
Kundenr.: **60290**
Ordrenr.: **829370**
Prøvenr.: **23225341**

Modt. dato: **2010.06.23**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hedehusene Østre Vandværk
Østergade 4, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Hedehusene Østre Vandværk Distribution-ledningsnet - V02001300/4169000299**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Kallerupvej 5B - køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2010.06.23 kl. 10:35
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PAA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.06.24 kl. 01:54 - 2010.06.28

	Prøvenr.: 23225341	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kintal ved 22 °C, GEA	4	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.012	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17 udg. 4500	5	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	18.0	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	88	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

29. juni 2010

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.